



Janów Lubelski, 24 lutego 2025 r.

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Janowie Lubelskim**

PZ.522.2.2025

ZARZĄDZENIE Nr 3/2025

**Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
z dnia 24 lutego 2025 r.**

w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 ze zm.):

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam do stosowania „Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim” będące załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Głównymi elementami ramowych wytycznych, o których mowa w §1, są:

1. ogólne zasady uzgadniania sposobu podłączenia do systemu transmisji alarmu pożarowego,
2. procedura przyłączania obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
3. zasady użytkowania systemu transmisji alarmu pożarowego,
4. ogólne wymagania techniczne dla elementów składowych systemów sygnalizacji pożarowej i systemów transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych,
5. eksploatacja, przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne systemów monitoringu pożarowego.

§ 3.

W stosunku do obiektów zobligowanych oraz dobrowolnie podłączających urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim w czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia, należy zastosować procedurę uzgodnienia sposobu podłączenia przedmiotowego systemu. Uzgodnienie to powinno nastąpić w drodze pisemnego zezwolenia względem abonenta oraz umowy względem operatora.

§ 4.

W zakresie wymagań dotyczących oceny zgodności wyrobów (badań i certyfikacji) dla urządzeń transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych, i dla systemów transmisji alarmów pożarowych, należy odnosić się do stanu prawnego obowiązującego odpowiednio na dzień produkcji, wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowaniu wyrobów. Wyroby (urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych oraz systemy transmisji alarmów pożarowych) nie spełniające wymagań dotyczących oceny zgodności, wynikających z przepisów obowiązujących w dniu wprowadzenia do obrotu i/lub zainstalowania wyrobów, nie powinny być wprowadzone do użytkowania i/lub dalej eksploatowane.

§ 5.

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

§ 6.

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Naczelnika Wydziału Operacyjnego i Starszego Specjalistę ds. Kontrolno – Rozpoznawczych.

§ 7.

Zmiana całości lub części treści załącznika nie wymaga zmiany Zarządzenia

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1. Naczelnik Wydziału Operacyjnego,
2. Starszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,
3. A/a.

~~KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. inż. Tomasz Serwatka~~

Załączniki:

1. Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim
2. Procedura obsługi alarmów pożarowych
3. Procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie w tym wykaz osób uprawnionych do ww. czynności.
 - 3.1 Wzór zgłoszenia czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego
 - 3.2 Wzór zgłoszenia powrotnego włączenia transmisji alarmu pożarowego
4. Procedura postępowania w przypadku awarii SOAP oraz awarii stacji odbiorczej sygnałów uszkodzeniowych i/lub awarii lub braku dostępności w Systemie SWD-ST (SPI).
5. Karta charakterystyki obiektu
6. Wniosek o połączenie systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych w obiekcie KP PSP w Janowie Lubelskim
 - 6.1 Oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożaru
 - 6.2 Oświadczenie o sprawności technicznej systemu transmisji alarmu pożarowego i uszkodzeniowego
 - 6.3 Protokół sprawności działania systemu transmisji alarmu pożarowego i uszkodzeniowego